



**INMETRO**

# ENERGIA

CONDICIONADOR DE AR

Fabricante: GRUPO NORDESTE

Marca: ELBRUS

Modelo: PDG24INT / PDG24EXT

Tipo: SPLIT PISO TETO FRIO



220  
volts

24 mil  
Btu/h

Mais eficiente



**A**

Menos eficiente

Com base nos resultados  
do ciclo normalizado  
pelo Inmetro, de 1 hora  
por dia por mês

**45,2**  
kWh/mês



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

  
Modo Espera  
(Standby)  
**1,0**  
(W)

**Segurança**  
**Desempenho**  
Nº Registro  
000 000/Ano

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho



**INMETRO**

**ENERGIA**

CONDICIONADOR DE AR

Fabricante: GRUPO NORDESTE

Marca: ELBRUS

Modelo: PDG30INT / PDG30EXT

Tipo: SPLIT PISO TETO FRIO



220  
volts

30 mil  
Btu/h

Mais eficiente



**A**

Menos eficiente

Com base nos resultados  
do ciclo normalizado  
pelo Inmetro, de 1 hora  
por dia por mês

**56,5**  
kWh/mês



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

  
Modo Espera  
(Standby)  
**1,0**  
(W)

**Segurança**  
**Desempenho**  
Nº Registro  
000 000/Ano

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho



**INMETRO**

**ENERGIA**

CONDICIONADOR DE AR

Fabricante: GRUPO NORDESTE

Marca: ELBRUS

Modelo: PDG36INT / PDG36EXT

Tipo: SPLIT PISO TETO FRIO



220  
volts

36 mil  
Btu/h

Mais eficiente



**A**

Menos eficiente

Com base nos resultados  
do ciclo normalizado  
pelo Inmetro, de 1 hora  
por dia por mês

**67,3**  
kWh/mês



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

  
Modo Espera  
(Standby)  
**1,0**  
(W)

**Segurança**  
**Desempenho**  
Nº Registro  
000 000/Ano

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho



**INMETRO**

# ENERGIA

CONDICIONADOR DE AR

Fabricante: GRUPO NORDESTE

Marca: ELBRUS

Modelo: PDG48INT / PDG48EXT

Tipo: SPLIT PISO TETO FRIO



380  
volts

48 mil  
Btu/h

Mais eficiente



**B**

Menos eficiente

Com base nos resultados  
do ciclo normalizado  
pelo Inmetro, de 1 hora  
por dia por mês

**97,0**  
**kWh/mês**



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM



Modo Espera  
(Standby)

**1,0**  
**(W)**

**Segurança**  
**Desempenho**

Nº Registro  
000 000/Ano

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho



**INMETRO**

**ENERGIA**

CONDICIONADOR DE AR

Fabricante: GRUPO NORDESTE

Marca: ELBRUS

Modelo: PDG60INT / PDG60EXT

Tipo: SPLIT PISO TETO FRIO



380  
volts

58 mil  
Btu/h

Mais eficiente



B

Menos eficiente

Com base nos resultados  
do ciclo normalizado  
pelo Inmetro, de 1 hora  
por dia por mês

**117,6**  
kWh/mês



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

  
Modo Espera  
(Standby)  
**1,0**  
(W)

**Segurança**  
**Desempenho**  
Nº Registro  
000 000/Ano

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho